PLANNING 2011 - COUPURES DE COURANT / TESTS GROUPES ELECTROGENES

	Immeubles	JANVIER				FEVRIER				MARS				AVRIL					MAI			
		7/1	14/1	21/1	28/1	4/2	11/2	18/2	25/2	4/3	11/3	18/3	25/3	1/4	8/4	15/4	22/4	29/4	6/5	13/5	20/5	27/5
1	A-73	C																				
2	AN88					C																C
3	B-28	B												B								
4	B100											B										
5	B232		C																C			
6	BERL				D				D				D					D			D	
7	BOU2																					
8	BOUR																					
9	BRE 2			C															C			
10	BREY			C															C			
11	BU-1																					
12	BU-5+VRC							B														
13	BU-9							B														
14	BU24																					
15	BU25													B								
16	BU29									B												
17	BU31									B												
18	BU33													B								
19	C-25											B										
20	C-80											B										
21	C107			B										B								
22	CCAB			C														C				
23	CDMA								B													B
24	CHAR				C										C							
25	CLOV							A														
26	COLE											C										C
27	COVE										C											
28	CSM1					B														B		
29	CSM2					B														B		
30	DAV1									A												
31	DM24			B											B							
32	DM28			B											B							
33	F101		C																C			
34	G--1																					
35	G--6		A												A							
36	G-12																					
37	GUIM						C														C	
38	HTWG																					
39	J-27																					
40	J-30	A											A									
41	J-54		C								C											
42	J-59		C									C										
43	J-70	C													C							
44	J-79												A									
45	J-99																					A
46	KORT																					
47	L-41	A												A								
48	L-56						C														C	
49	L-84								A													
50	L-86								A										A			
51	L102																				A	
52	L130						A													A		
53	LX40						C														C	
54	LX46												A									
55	MADO			B											B							
56	MO34		A											A								
57	MO59												A									
58	N 105					C												C				
59	OVER																					
60	PALM							A														
61	SC11			A									A									
62	SC15				C																C	
63	SC29					C																C
64	SDME								B													B
65	SPA2		A															A				
66	SPA3				A															A		
67	VM-2									B												
68	VM18									B												
69	WILS																					

	Immeubles	JUIN					JUILLET					AOUT				SEPTEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE			Immeubles
		3/6	6/6	10/6	17/6	24/6	1/7	8/7	15/7	22/7	29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9	7/10	14/10	21/10	28/10	4/11	11/11	18/11	25/11	2/12	9/12	16/12	
1	A-73																															A-73
2	AN88																C												C			AN88
3	B-28							B																	B							B-28
4	B100																															B100
5	B232					C																C										B232
6	BERL				D				D				D				D					D					D				D	BERL
7	BOU2																						B									BOU2
8	BOUR																							B								BOUR
9	BRE 2												C										C									BRE 2
10	BREY													C									C									BREY
11	BU-1			B																												BU-1
12	BU-5+VRC																															BU-5+VRC
13	BU-9																															BU-9
14	BU24			B																												BU24
15	BU25				B										B										B							BU25
16	BU29				B										B										B							BU29
17	BU31				B										B										B							BU31
18	BU33				B										B										B							BU33
19	C-25			B										B																	B	C-25
20	C-80																															C-80
21	C107						B																		B							C107
22	CCAB										C													C							CCAB
23	CDMA													B														B				CDMA
24	CHAR												C															C				CHAR
25	CLOV				A										A												A					CLOV
26	COLE																C										C					COLE
27	COVE			C															C												C	COVE
28	CSM1											B												B								CSM1
29	CSM2											B												B								CSM2
30	DAV1			A												A													A			DAV1
31	DM24										B									B												DM24
32	DM28										B									B												DM28
33	F101					C																C										F101
34	G--1																							A								G--1
35	G--6										A										A											G--6
36	G-12																														A	G-12
37	GUIM																	C									C					GUIM
38	HTWG													A																		HTWG
39	J-27																				C											J-27
40	J-30						A																							A		J-30
41	J-54											C																C				J-54
42	J-59											C																C				J-59
43	J-70											C																C				J-70
44	J-79					A																	A							A		J-79
45	J-99																															J-99
46	KORT														A																	KORT
47	L-41						A												A													L-41
48	L-56																	C									C					L-56
49	L-84																															L-84
50	L-86												A													A						L-86
51	L102																															L102
52	L130															A										A						L130
53	LX40																			C									C			LX40
54	LX46					A												A												A		LX46
55	MADO										B										B											MADO
56	MO34							A															A									MO34
57	MO59					A												A												A		MO59
58	N 105								C													C										N 105
59	OVER		B																													OVER
60	PALM			A											A												A					PALM
61	SC11							A												A												SC11
62	SC15																		C										C			SC15
63	SC29																C													C		SC29
64	SDME													B														B				SDME
65	SPA2								A											A												SPA2
66	SPA3													A											A							SPA3
67	VM-2					B										B													B			VM-2
68	VM18					B										B													B			VM18
69	WILS				A																											WILS

HT /BT-GE-UPS	ENTRETIEN HT/TGBT, GROUPE ELECTROGENE, ONDULEUR (COUPURE GENERALE)
HT / BT	ENTRETIEN HT/TGBT (COUPURE GENERALE)
BT	ENTRETIEN BT (COUPURE GENERALE)
GE	ESSAIS EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE (COUPURE DE COURANT)
GE (BERL)	ESSAIS EN CHARGE DU GROUPE ELECTROGENE (PAS DE COUPURE GENERALE / seulement BERLAYMONT) .Tests en // sur réseau.

A	LOT A
B	LOT B
C	LOT C
D	LOT D BERL -Immeuble occupé par les Commissaires